

PŮDORYS 1.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA m2
101	ŠATNA DÍVKY	DLAŽBA 20/20 cm	KER. SOKL 100 mm + ŠTUK	SDK 2,7 m	20,69
102	UMÝVÁRNA	DLAŽBA 20/20 cm	KER. OBKLAD 2000 + ŠTUK	SDK 2,7 m	12,5
103	SPRCHY	DLAŽBA 20/20 cm	KER. OBKLAD 2200 + ŠTUK	SDK 2,7 m	9,51
104	ŠATNA CHLAPCI	DLAŽBA 20/20 cm	KER. SOKL 100 mm + ŠTUK	SDK 2,4/2,7 m	19,07
105	CHODBA				
106	TĚLOCVIČNA				

LEGENDA:

	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, 27W, IP40, 230V
	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ, 13W, IP54, 230V
	SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED PŘISAZENÉ IP54, 230V, AUTONOMNOST 60MIN.
	ZÁSUVKA 230V 16A - OSADIT DO DVOJŘÁMEČKU S VYPÍNAČEM
	ODTAHOVÝ VENTILÁTOR VZT - UMÍSTĚN NA STŘEŠE, 230V, 167W + ČERPADLO KONDENZÁTU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ VZT POTRUBÍ
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ŘAZ. 1, 230V 10A
	SPÍNAČ SCHODIŠŤOVÝ ŘAZ. 6, 230V 10A
	UZEMNĚNÍ ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ - 2x BERNARD SVORKA + CY6
	STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RS4 - ÚPRAVA VÝVODŮ VIZ. SAMOSTATNÝ VÝKRES E02

LEGENDA POPISŮ:

	1/1 – ČÍSLO VYPÍNAČE VE VÝVODU		3-A-2 – ČÍSLO VYPÍNAČE
	ČÍSLO VÝVODU		TYP SVÍTIDLA
			ČÍSLO VÝVODU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN.~50Hz,400/230V/TN-C-S  
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNĚMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
V SOUSTAVĚ TN AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 + ČSN 33 2000 7-701 ed.2

Investor : ZŠ Jilové p.o., Školní 287, 407 01 Jilové		Zpracoval:	
Místo : Jilové	Číslo projektu : S-21-005	Ing. Vlastimil Laube	
Stavba : Rekonstrukce šaten a umývárny u tělocvičny ZŠ Jilové		TECHSERVIS CZ spol. s r.o.	
		www.techserviscz.cz	
Soubor : D.1.4.3 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		tel.: 774530106	
		Datum : 4/2021	Č. výkr.
Výkres : DISPOZICE SVĚTELNÁ INSTALACE		Stupeň : PD	E01
		Měřítko : A3 - 1:50	

